



Акционерное общество
«Газпром газораспределение
Ленинградская область»
(АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область»)

Филиал в г. Кингисеппе

ул. Дорожников, д. 4, г. Кингисепп, Ленинградская область,
Российская Федерация, 188480
тел.: +7 (81375) 2-35-78, факс: +7 (81375) 2-35-78
e-mail: kg_rgnn@gazprom-lenobl.ru
ОКПО 03283553, ОГРН 1024702184715, ИНН 4700000109, КПП 470702001
Ю. Н. Давыдов № *03-1838*
на № _____ от _____

Администрации
Лужского муниципального
района Ленинградской области
197198, Россия, Ленинградская область,
г. Луга, пр. Кирова, 73
8(81372)2-23-06
e-mail: adm_luga@yandex.ru

Технические условия

на защиту газораспределительных сетей (газопровод среднего давления) при строительстве объекта «Многokвартирные жилые дома» и обустройстве проектируемого съезда (въезда) на земельный участок с кадастровым номером: 47:29:0103018:317 с Медведского шоссе по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, Медведское шоссе,

Заказчик: Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области

Основание для выдачи технических условий подключения: Заявление на выдачу технических условий от 26.10.2023г. исх. №016-11224/2023

Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, кад № 47:29:0103018:317.

Характеристика существующих газовых сетей: ПЭ газопровод среднего давления Ø225 мм; принадлежность газопровода АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Кингисепп.

Защиту действующих газораспределительных сетей выполнить согласно проектному решению. Проектом предусмотреть **Инженерно-технические условия:**

1. Обустроить переезд в месте пересечения с газопроводом железобетонными плитами типа ПДС -3-3 не менее 10-ти метров в каждую сторону от оси газопровода, с подсыпкой из песка и щебня.
2. Обеспечить охранную зону газопровода и сохранность газопровода, согласно Правил охраны газораспределительных сетей № 878 от 20.11.2000 г., утвержденных Постановлением Правительства РФ.
3. В охранной зоне газопровода (2 м от оси газопровода в каждую сторону) все земляные работы вести вручную в присутствии представителя



Администрация
Лужского МР

017-21396/2023
10.11.2023

филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г.Кингисепп.

4. За три дня до начала работ получить Разрешение на производство земляных работ в охранной зоне газораспределительной сети, предварительно направив письмо в адрес главного инженера филиала Сафронова А.Б. с указанием даты производства работ, Ф.И.О ответственного исполнителя, с приложением схемы.

Проектную документацию по защите газораспределительных сетей при обустройстве съезда согласовать с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Кингисепп.

Главный инженер
филиала в г.Кингисеппе

Исп. В.Ф. Перфильева



А.Б.Сафронов